

Bescheinigung
über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-6 (Stand 06/16)
der Fernwärmeversorgung

Rochlitz

der Energieversorgung Rochlitz GmbH

für die Wärmenetzeinspeisung = 114 g_{CO2}/kWh

für die Wärmelieferung an die Kunden = 142,5 g_{CO2}/kWh

Zusätzliche Angaben:

Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit bilanziellem Biomethangas: 51,4%

Der bescheinigte CO₂-Emissionsfaktor beruht auf Betriebsdaten 2015 bis 2017 gemäß Gutachten vom 24. Mai 2018 der Ingenieurberatung ZICON – Dr. Stefan Zickgraf.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 3. Juni 2028

Ludwigshafen, 4. Juni 2018

Ort, Datum


Name des Ausstellers
fp-Gutachter-Nr.: FW 609/003
