

Bescheinigung

**über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand 05/15)
für die Erweiterung/Modernisierung der Fernwärmeversorgung
in Rochlitz
der Energieversorgung Rochlitz GmbH**

mit Planzahlen 2015

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0$

Der bescheinigte Primärenergiefaktor beruht auf Planungsdaten des Versorgungsunternehmens aus dem Jahr 2015 gemäß Gutachten vom 28.04.2015.

Zusätzliche Angaben:

geplanter Anteil an Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (Biomethangas): 50,1 %

Hinweis: Die Bestimmung des spezifischen Primärenergiefaktors der Fernwärme sieht keinen negativen Kennwert vor. Daher wird der spezifische Primärenergiefaktor auf den unteren Wert von Null begrenzt. Bei der Wärmelieferung an einen Wärme aufnehmenden Bilanzkreis ist jedoch ein spezifischer Primärenergiefaktor von -0,18 zu berücksichtigen.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 9. Juni 2022

Ludwigshafen, 10. Juni 2015

Ort, Datum


Name des Ausstellers

 f_P -Gutachter-Nr.: FW 609-003